

Leverancier
Apparatenfabriek Warmtebouw B.V.
 Gevestigd te
 Helmond, Nederland

Kiwa Gastec Certification verklaart hierbij, dat het
HR CV combi toestel

ThermoElegance 6

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
 onderstaande GASKEUR-label te voeren:

GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	6
SV	Schonere Verbranding	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement
 op tapwater bedraagt 75.2%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater
 volgens NEN 5128 kunnen voor de EPC-bepaling de
 volgende rendementswaarden (Hs) worden gehanteerd:

Q _{beh,tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw,tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6881	0.525
6881	8255	0.550
8255	9639	0.575
9639	11034	0.600
11034	12415	0.625
12415	13789	0.650
13789	∞	0.675

Nummer G 96/003
 Uitgegeven 4 april 2008

GASTEC

Kiwa Gastec Certification
 Wilmersdorf 50
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 055 5393355
 Fax 055 5393685

www.1kiwa.com



(Handwritten signature)
 ir. M.L.D. van Rij,
 Divisie Directeur.

Certificaat