

Nummer **G02/003**

GASKEUR

Gastec Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **ThermoElegance 3**,

van **Apparatenfabriek Warmtebouw B.V.**

te **Helmond, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:


GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	3
SV	Schoone Verbranding	
NZ	Naverwarming Zonnepanelen	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
84.1%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		$\eta_{opw;tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6844	0.650
6844	7690	0.675
7690	8536	0.700
8536	10384	0.725
10384	∞	0.750

Apeldoorn, 31 december 2007


ir. M.L.D. van Rij,
Directeur.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC, Apeldoorn

Wilmerdorp 50
7327 AC, Apeldoorn
The Netherlands



CERTIFICAAT