

Nummer **G02/003**

GASKEUR

CERTIFICAAT

Gastec Certification B.V. verklaart hierbij,
dat het **CV combi toestel**,

type **ThermoElegance 4**,

van **Apparatenfabriek Warmtebouw**,

te **Helmond, Nederland**,

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
85.5%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7779	0.675
7779	9167	0.700
9167	11491	0.725
11491	∞	0.750

Apeldoorn, 31 december 2007


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

GASTEC
▲
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands

