

B531110.115.f07**HR-GASWANDKETEL**

versie: 103.+ datum: 17-09-2012 auteur: AE-FPS

- 1 Fabrikaat: AWB.
- 2 ThermoMaster 3HR.
- 3 Type: #
\24. \28. \24T. \28T. \.....
- 4 Nominaal vermogen (kW): #
\24,0-4,6. \28,2-6,0. \24,0-4,6. \28,2-6,0. \.....
- 5 #
\Vermogensregeling (%): modulerend 19-100.
\Vermogensregeling (%): modulerend 22-100.
- 6 #
\Rendement (%): 108,8.
\Rendement (%): 109,7.
- 7 Emissie:
- 8 - NOx (n=1) (ppm): <23.
- 9 - CO (n=1) (ppm): <20.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Afmetingen (hxbxd) (mm): 730x450x337.
- 12 #
\Massa (kg): 39.
\Massa (kg): 45.
- 13 #
\.....
- 14 Aansluitingen:
- 15 - cv-water (mm): 22.
- 16 - gas (mm): 15.
- 17 - condens (mm): 22.
- 18 #
\- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80.
- 19 - elektriciteit (V): 230.
- 20 #
\- regeling: aan/uit.
\- protocol regeling: OpenTherm.
- 21 #
\.....
- 22 #
\Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:
- 23 #
\- gesloten met luchttoevoerventilator.
- 24 #
\.....
- 25 #
\Brander:
- 26 #
\- brandstof: aardgas..... \- brandstof: propaan.
- 27 #
\- type: premix.
- 28 #
\- materiaal: corrosievast staal.
- 29 #
\- ontsteking: elektrode.
- 30 #
\- beveiliging: ionisatie.
- 31 #
\- regeling: modulerend, gas/lucht regeling.
- 32 #
\.....
- 33 Instrumenten/regelpaneel:
- 34 weersafhankelijke regelaar.

B531110.115.f07**HR-GASWANDKETEL**

versie: 103.+ datum: 17-09-2012 auteur: AE-FPS

- 35 - bedrijfs-/storingsmelding met display voor
uitlezing bedrijfscondities en opslag van
storingen.
- 36 #
\.....
- 37 #
\Pomp:
- 38 #
\- ingebouwd.
- 39 #
\- regeling: pompschakeling.
- 40 #
\.....
- 41 Toebehoren:
- 42 - condensafvoerslang.
- 43 #
\- buitentemperatuurvoeler.
\- Exa Control VM1.
\- Exa Control VA7.
\- Exa Control E7RB.
- 44 #
\.....
- 45 HR-Gaswandketels met Gaskeur HR 107, Gaskeur HRww,
Gaskeur SV, Gaskeur NZ en Gaskeur CW.
- 46 #
\.....
- VAI001 ThermoMaster 3HR 24, 28, 24T, 28T